



Brejning Vandværk

Stationsvej 35  
7080 Børkop

Att.: Bjarne Fischer

Registrernr.: T87167  
Kundenr.: 616512  
Ordrenr.: 804524  
Prøvenr.: 23272550

Modt. dato: 2012.01.16

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Brejning Vandværk  
Stationsvej 35, 7080 Børkop  
Prøvested.....: **Brejning Vandværk Stationsvej Ledningsnet - 72790/4603000899**  
Udtagningsadresse: **Buen 103**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Køkken**  
Prøveudtagning...: 2012.01.16 kl. 08:45  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (VEK)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.01.16 kl. 23:27 - 2012.01.20

|                           | Prøvenr.: 23272550 | Prøve ID:  | Prøvemærke: | **Grænseværdier |                |         | Um (%) |
|---------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------------|----------------|---------|--------|
|                           |                    |            |             | Vejl.           | Max.           | Metoder |        |
| Coliforme bakterier 37 °C | <1                 | MPN/100 ml |             | i.m.            | Colilert®      |         |        |
| E. coli                   | <1                 | MPN/100 ml |             | i.m.            | Colilert®      |         |        |
| Kintal ved 22 °C, GEA     | 2                  | CFU/ml     |             | 200             | DS/I 6222:2000 |         |        |
| Jern (Fe)                 | 0.051              | mg/l       |             | 0.2             | SM3120-ICP     | 30      |        |

### Oplysninger fra prøvetageren:

|                 |          |       |     |         |             |    |
|-----------------|----------|-------|-----|---------|-------------|----|
| Prøvens farve   | farveløs |       |     |         | *VISUEL     |    |
| Prøvens klarhed | klar     |       |     |         | *VISUEL     |    |
| Prøvens lugt    | ingen    |       |     |         | *ORGANOLEP  |    |
| Prøvens smag    | normal   |       |     |         | *ORGANOLEP  |    |
| Vandtemperatur  | 9.4      | gr. C |     |         | DS2250      |    |
| pH              | 7.2      | pH    |     | 7.0-8.5 | DS 287:1978 | 10 |
| Ledningsevne    | 53       | mS/m  | >30 |         | DS/EN 27888 | 6  |
| Iltindhold      | 7.1      | mg/l  |     | > 5     | DS/EN 25814 | 6  |

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Kommune, Natur og miljø, Skolegade 1, 7100 Vejle
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

20. januar 2012

Kundecenter: tlf.70224256 Rune Bruun Mosbacher

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.