



Brejning Vandværk

Stationsvej 35  
7080 Børkop

Registrernr.: U14278  
Kundenr.: 616512  
Ordrenr.: 804509  
Prøvenr.: 23257346

Modt. dato: 2012.10.03

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Brejning Vandværk  
Stationsvej 35, 7080 Børkop  
Prøvested.....: **Brejning Vandværk Vandværksvej Vandværket - 72792/4603001200**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal kontrol  
Prøvemærke.....: **Afgang vandværk**  
Prøveudtagning...: 2012.10.03 kl. 11:05  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BS1)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.10.04 kl. 00:15 - 2012.10.08

	Prøvenr.: 23257346	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	1§	MPN/100 ml			i.m. Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	8	CFU/ml		50	DS/I 6222:2000	
Kintal ved 37 °C, GEA	1	CFU/ml		5	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.041	mg/l		0.1	SM3120-ICP	30
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.02	SM3120-ICP	30
Ammonium	<0.006	mg/l		0.05	SM 17.udg. 4500	10
Nitrit	<0.005	mg/l		0.01	SM 17.udg. 4500	10
Nitrat	<0.50	mg/l		50	SM 17.udg. 4500	10
Chlorid	31	mg/l		250	SM 17.udg. 4500	10
Fluorid	0.24	mg/l		1.5	SM 17.udg. 4500	10
NVOC, ikke flygt.org.carbon	0.88	mg/l		4	DS/EN 1484	12

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	10.4	gr. C			DS2250	
pH	8.0	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	58	mS/m	>30		DS/EN 27888	6

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Kommune, Natur og miljø, Skolegade 1, 7100 Vejle
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

08. oktober 2012

Annette Vendel