



Brejning Vandværk

Registrernr.: T47840

Stationsvej 35
7080 Børkop

Kundenr.: 616512

Ordrenr.: 804509

Prøvenr.: 23207169

Modt. dato: 2011.04.07

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 3

Rekvirent.....: Brejning Vandværk
Stationsvej 35, 7080 Børkop
Prøvested.....: **Brejning Vandværk Vandværksvej Vandværket - V20001200/4603001200**
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet + Org.mikroforurening
Prøveudtagning...: 2011.04.07 kl. 10:35
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BS1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.04.07 kl. 21:36 - 2011.04.15

	Prøvenr.: 23207169	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)	
			Prøvemærke: Afgang vandværk	Vejl.	Max.		Metoder
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml			i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml			i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	5	CFU/ml		50		DS/I 6222:2000	
Kintal ved 37 °C, GEA	<1	CFU/ml		5		DS/I 6222:2000	
Hårdhed, total	13.7	H grader	5-30			SM3120-ICP	30
Calcium (Ca)	88	mg/l				SM3120-ICP	30
Magnesium (Mg)	6.1	mg/l		50		SM3120-ICP	30
Kalium (K)	2.5	mg/l		10		SM3120-ICP	30
Natrium (Na)	28	mg/l		175		SM3120-ICP	30
Jern (Fe)	0.038	mg/l		0.1		SM3120-ICP	30
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.02		SM3120-ICP	30
Ammonium	0.016	mg/l		0.05		SM 17.udg. 4500	10
Nitrit	<0.005	mg/l		0.01		SM 17.udg. 4500	10
Nitrat	0.50	mg/l		50		SM 17.udg. 4500	10
Total-P	0.030	mg/l		0.15		DS/EN I 6878aut	20
Chlorid	32	mg/l		250		SM 17.udg. 4500	10
Fluorid	0.24	mg/l		1.5		SM 17.udg. 4500	10
Sulfat	54	mg/l		250		SM 17.udg. 4500	10
Aggressiv kuldioxid	<2	mg/l		2		DS 236:1977	20
Hydrogencarbonat	246	mg/l	>100			DS/EN I 9963	10
Turbiditet	0.36	FTU		0.3		DS/EN I 7027	20
Farvetal, Pt	2.4	mgPt/l		5		DS/EN I 6271-2	10
Inddampningsrest	360	mg/l		1500		DS 204:1980	12
NVOC, ikke flygt.org.carbon	0.78	mg/l		4		DS/EN 1484	10
Aromatiske kulbrinter							
Benzen	<0.020	µg/l		1		ISO 15680 P&T	14
Toluen	<0.020	µg/l				ISO 15680 P&T	18

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Brejning Vandværk

Stationsvej 35
7080 Børkop

Registrernr.: T47840
Kundenr.: 616512
Ordrenr.: 804509
Prøvenr.: 23207169

Modt. dato: 2011.04.07

Sidenr.: 2 af 3

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Brejning Vandværk
Stationsvej 35, 7080 Børkop
Prøvested.....: **Brejning Vandværk Vandværksvej Vandværket - V20001200/4603001200**
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet + Org.mikroforurening
Prøveudtagning...: 2011.04.07 kl. 10:35
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BS1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.04.07 kl. 21:36 - 2011.04.15

	Prøvenr.: 23207169	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Prøvemærke: Afgang vandværk	Vejl.	Max.	
Ethylbenzen	<0.020	µg/l			ISO 15680 P&T	18
o-Xylen	<0.020	µg/l			ISO 15680 P&T	14
m+p-Xylen	<0.020	µg/l			ISO 15680 P&T	14
Naphthalen	<0.020	µg/l		2	ISO 15680 P&T	32
Chlorphenoler						
2,4-dichlorphenol	<0.010	µg/l		0.1	M0269 GC/MS	26
2,6-dichlorphenol	<0.010	µg/l		0.1	M0269 GC/MS	22
4-chlor-2-methylphenol	<0.010	µg/l		0.1	M0269 GC/MS	22
Pesticider						
Atrazin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	14
Bentazon	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	20
Cyanazin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	12
2,4-D	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	30
Desethylatrazin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	20
Desisopropylatrazin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	26
Dichlobenil	<0.010	µg/l		0.1	M0269 GC/MS	26
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	32
Dichlorprop (2,4-DP)	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	32
Dimethoat	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	46
Dinoseb	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	12
DNOC	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	14
Hexazinon	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	16
Hydroxyatrazin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	16
Isoproturon	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	14
MCPA	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	14
Mechlorprop (MCP)	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	40
Metamitron	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	18

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Brejning Vandværk
Stationsvej 35
7080 Børkop

Registrernr.: T47840
Kundenr.: 616512
Ordrenr.: 804509
Prøvenr.: 23207169

Modt. dato: 2011.04.07

Sidenr.: 3 af 3

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Brejning Vandværk
Stationsvej 35, 7080 Børkop
Prøvested.....: **Brejning Vandværk Vandværksvej Vandværket - V20001200/4603001200**
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet + Org.mikroforurening
Prøveudtagning...: 2011.04.07 kl. 10:35
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BS1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.04.07 kl. 21:36 - 2011.04.15

	Prøvenr.: 23207169	Prøve ID:	Prøvemærke: Afgang vandværk	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Pendimethalin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	44	
Simazin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	16	
Terbutylazin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	18	
Chlorede opløsningsmidler							
Trichlormethan (Chloroform)	<0.020	µg/l		1	ISO 15680 P&T	12	
1,1,1-trichlorethan	<0.020	µg/l		1	ISO 15680 P&T	14	
Tetrachlormethan	<0.020	µg/l		1	ISO 15680 P&T	14	
Trichlorethen	<0.020	µg/l		1	ISO 15680 P&T	16	
Tetrachlorethen	<0.020	µg/l		1	ISO 15680 P&T	18	
1,2-dichlorethan	<0.020	µg/l		1	ISO 15680 P&T	10	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	8.5	gr. C			DS2250	
pH	7.7	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	58	mS/m	>30		DS/EN 27888	10
Iltindhold	11.0	mg/l		> 5	DS/EN 25814	10

Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Kommune, Natur og miljø, Skolegade 1, 7100 Vejle
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

15. april 2011

Kundecenter: tlf.70224256 **Kirsten From Andersen**

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.